



Comune di Vairano Patenora

Via Roma n° 30 - C.A.P. 81058 VAIRANOPATENORA (CE)

Prot. n. 14957

Vairano Patenora, 17/12/2019

Rilevato che in conseguenza di verifica eseguita in data odierna da personale tecnico di questo Ente, sono stati riscontrati gravi danni all'impianto elettrico, al quadro elettrico principale ed all'impianto di riscaldamento (caldaie) dell'edificio scolastico di via L. Cadorna in Vairano Scalo dovuti a un sovraccarico di tensione conseguente ad accidentale inversione di fase sulla linea elettrica principale ed imputabile all'Ente gestore (ENEL) così come riscontrato dallo stesso personale Enel intervenuto sul posto per ripristinare la fornitura di energia elettrica;

Ritenuto di dover intervenire con la massima urgenza;

Vista la relazione redatta in data odierna dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato che la situazione sopra descritta non consente l'utilizzo per uso scolastico dei locali del predetto edificio, sia da parte degli alunni che del relativo personale;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

- ⇒ **La chiusura della Scuola dell'Infanzia (Asilo) e della Scuola Primaria (Elementare), fino all'avvenuta, completa ed accertata rifunzionalizzazione dei locali adibiti ad attività scolastiche del plesso sopra descritto.**
- ⇒ **La riapertura dei locali del suddetto plesso scolastico successivamente ai necessari interventi di sistemazione e messa in sicurezza.**
- ⇒ **La trasmissione, mediante notifica, della presente ordinanza ai seguenti Uffici:**
 - al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, per quanto di competenza, al fine di provvedere alla messa in atto dell'incarico di affidamento ad apposita ditta per l'esecuzione dei conseguenti e necessari interventi;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Garibaldi - Montalcini".

IL SINDACO
Dott. Bartolomeo CANTELMO